

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
по делу об административном правонарушении

«08» апреля 2021 г.

г. Кизилюрт

Я, государственный инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов РД по пожарному надзору Джакавов Р.С.,

(должность, звание, Ф. И. О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 109 от «08» апреля 2021г. и материалы на гражданина Российской Федерации:

1. Фамилия, имя, отчество: Магомедова Раисат Хайбулаевна
 2. Дата и место рождения: 07.12.1954г., с. Кеди Веденского района Чеченской Республики
 3. Адрес, тел.: г. Кизилюрт, п. Н-Сулак, ул. С. Дударова, д. 9
 4. Место работы (учебы): МКДОУ «ЦРР Д/сад №8 «Радуга» г. Кизилюрт
 5. Занимаемая должность: заведующая
 6. Заработная плата (иной заработок):
 7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт серия 8206 № 229604 выдан ОВД г. Кизилюрт РД 13.03.2007г.
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
- «08» апреля 2021г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Кизилюрт, пос. Н-Сулак, ул. Заводская, 2
нарушил(а) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

а именно:

- Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР РФ 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 ППР РФ № 1479);
- Руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, с составлением соответствующего акта (п. 9 ППР РФ № 1479);
- Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) (п. 17 ППР РФ № 1479);
- Декларация пожарной безопасности не разработана в соответствии с действующими предъявляемыми требованиями (ст. 64 ФЗ № 123);
- Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123);
- Со спальных помещений не предусмотрены вторые эвакуационные выходы (ст. 46 ФЗ № 184; п. 6.12* СНиП 21-01-97*);
- Ширина проступи эвакуационных лестниц менее 25 см (п. 6.30 СНиП 21-01-97*);
- Уклон эвакуационных лестниц со 2-го этажа составляет более 1:1 (п. 6.30 СНиП 21-01-97*);
- Ширина эвакуационных выходов из групп менее 1.20 м (п. 6.27 СНиП 21-01-97*);
- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания (п. 24 ППР РФ № 1479);
- Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР РФ № 1479);
- Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР РФ № 1479);

- Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППР РФ № 1479);
- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР РФ № 1479);
- Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуска наладочных испытаний указанных систем. Не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании (п. 54 ППР РФ № 1479, ст. 83 ч. 1 ФЗ № 123);
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР РФ № 1479);
- Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания (п. 412, приложение № 7 ППР РФ № 1479).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, (указываются смягчающие или отягчающие обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо:

Магомедову Раисат Хайбулаевну
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с протоколом № 109, составленным государственным инспектором г. Кизилорт, Кизилортского и Кумторкалинского районов РД по пожарному надзору Джакавовым Р.С., за нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР № 1479)

(указывается наименование нормативных актов, требования, которых нарушены)

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в связи с чем подвергнуть административному наказанию в виде:

штрафа в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей.

(указывается вид взыскания – предупреждение или штраф, сумма в рублях прописью)

Объявить, что в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3 КоАП РФ, настоящее постановление в 10-тидневный срок может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в районный суд по месту рассмотрения дела главному государственному инспектору г. Кизилорт, Кизилортского и Кумторкалинского районов РД по пожарному надзору по адресу: г. Кизилорт ул. Гагарина, 24 или в Кизилортский городской суд по адресу: г. Кизилорт ул. Гагарина, 24.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления данного постановления в законную силу.

Сумма штрафа должна быть уплачена на расчетный счет: 03100643000000010300; Банк: ГРКЦ НБ Банка России Республики Дагестан г. Махачкала; БИК: 018209001; ИНН: 0562059034; КПП: 057201001; ОКТМО – город 82725000, район 82526000; КБК 177 116 01201010004 140; получатель: Управление Федерального Казначейства по РД (ГУ МЧС России по РД).

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить должностному лицу органа ГПН, вынесшего постановление, только в этом случае постановление будет считаться исполненным. В случае неуплаты административного штрафа в добровольном порядке, на основании части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, он будет взыскан принудительно через судебного исполнителя. В соответствии частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет административную ответственность в виде штрафа в

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа свидетельствующего об уплате административного штрафа до «17» июня 2021г., соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также «17» июня 2021г. в 09 ч. 30 мин., по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, 3 этаж, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Подпись лица, вынесшего постановление _____ Джакавов Р.С.

Постановление мне объявлено _____ «08» 04 2021г.

Копию постановления получил _____ «08» 04 2021г.

(подпись нарушителя или отметка о направлении постановления с указанием даты)

Постановление вступает в законную силу _____ «18» апреля 2021г.

Срок предъявления к исполнению до _____ «17» июня 2021г.

Отметка об исполнении постановления
Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. исполнено

(номер финансового документа)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД: (8722) 39-99-99